

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.35/3

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| Richiedente: | CAM SpA | | |
| Comune: | San Vincenzo Valle Roveto | | |
| Punto di Prelievo: | San Vincenzo F.P. Corso Vagnolo - Roccavivi | | |
| Categoria Merceologica: | Acque destinate al consumo umano | | |
| Codice Campione: | SVFP08 | Data accettazione : | 19/07/2021 |
| Proc. Campionamento: | APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003 | Data Campionamento: | 19/07/21 09:00 |
| Prelevatore: | Franco Macchioni | | |
| Accettato da: | Dott. Alberto Cipolloni | | |
| Stato Conservazione: | | | |
| Note Laboratorio: | | | |
| Data inizio prove: | 19/07/2021 | Data fine prove: | 26/08/2021 |

| PARAMETRI | U.M | VALORE RILEVATO | LIMITE | METODO |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| pH | unità pH | 7.37 | [6,5-9,5] | APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003 |
| Conduttività elettrica | µS-cm-1 | 192 | 2500 | APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003 |
| Torbidità | NTU | 0.15 | | APAT CNR IRSA 2110 Man. 29 2003 |
| Colore | Accettabile | accettabile | | APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29 2003 |
| Sapore | Accettabile | accettabile | | APAT CNR IRSA 2080 Man. 29 2003 |
| Odore | Accettabile | accettabile | | APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003 |
| Ammonio | mg/L | <0.02 | 0,5 | APAT CNR IRSA 3030 Man. 29 2003 |
| Alcanilità | mg/L | 142.5 | | APAT CNR IRSA 2010 B Man. 29 2003 |
| Batteri coliformi a 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 | UNI EN ISO 9308-1:2017 |
| Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 | UNI EN ISO 9308-1:2017 |
| Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | 0 | UNI EN ISO 7899-2:2003 |

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni